



AISLAMIENTO MINIMO PARA REFRIGERACION

TEMPERATURA DE ALMACEN °C	CAMARA INTERIOR			CAMARA EXTERIOR	
	SUELO	MURO	TECHO	MURO	TECHO
10 A 16	NO	1.5	1.5	2	2.5
4 A 10	NO	2	2	2	2.5
4 A -4	1.5	2	2	2.5	3
- 4 A - 9	2	2.5	2.5	2.5	3
- 9 A -18	2.5	3	3	3	4
- 18 A -26	3	4	4	4	5
- 26 A -40	4	5	5	5	6

LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS SON LAS SIGUIENTES:

CAMARAS EXTERIORES, TEMPERATURA DE 38 °C

CAMARAS INTERIORES, TEMPERATURA DE 26 °C

DEBIDO A EL COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, LOS CUARTOS FRIOS EXTERIORES, NO SE RECOMIENDAN

Panel Met León, Gto.
Ing. Arturo Herrera

Tel. 477-7110056, 7115211
lusacel 477-5773544
Nextel: 477-2177868 ID: 62*15*8606
www.panelmet.com.mx

Distribuidor Autorizado **meTecnO**

contacto

aherrerapanelmet@gmail.com
aherrera@laminasyperfilesdejalisco.com

meTecnO

Panel **meT**

meTecnO